

Guatemala 30 de Septiembre 2017

Ingeniero
Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del contrato Numero **DGH-13-2017**, celebrado entre la **Dirección General de Hidrocarburos** y mi persona para la prestación de servicios **Técnicos** bajo el renglón 029, me permito presentar el **informe mensual** de actividades desarrolladas en el periodo del **01 al 30 de Septiembre de 2017**.

Auditorías a Terminales de Almacenamiento:

Desarrollo de Auditoria de en la Terminal de Almacenamiento de Productos Petroleros Inmuebles Clasificados, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centro América, Sociedad Anónima, en el sentido de evaluar las actividades operativas de las siguientes áreas:

Área de Racks:

Las cuales actualmente se encuentran en proceso de operación, con total normalidad.

Área de Tanques:

Se han inspeccionado 32 tanques distribuidos en las siguiente forma: 8 tanques en Inmuebles Clasificados, Sociedad Anónima; 24 tanques en Zeta Gas de Centro América, Sociedad Anónima, que actualmente se encuentran en operación, inspeccionados y reparados en los anterior 5 años, según inspección practicada bajo norma API 653; por lo que se encuentran en condiciones aceptables de operación.

Tubería de Combustibles:

Se inspeccionaron las tuberías en las terminales anteriormente indicadas, encontrándose en buen estado según inspecciones visuales y pruebas operativas, por lo que se encuentran en condiciones aceptables de operación.

Área de Bombas de Despacho de Combustibles:

Se cuentan con las bombas aceptables de operación.

Sistema Contra Incendios –SCI–:

Los sistemas de SCI cumplen con las necesidades operativas (en el caso de Zeta Gas de Centro América, S. A.), queda pendiente realizar reparaciones en las instalaciones de Inmuebles Clasificados, S. A., en materia de seguridad industrial, las cuales a su vez son puesta a diferentes pruebas planificadas, de igual manera son inspeccionadas bajo las pruebas requeridas.

Área de Tanques de Aditivación:

Se realizó los respectivos programas de limpieza de los tanques de aditivacion y mantenimiento de pintura y calibración los tanques, en los tanques de combustible liquido.

Medidas de Seguridad Industrial:


Actualmente las terminales están provistas de los elementos visuales y auditivos, así como los equipos y accesorios necesarios para su operatividad.

Medidas de Seguridad Ambiental:

Se en encuentran operativos y aptos para su funcionamiento, así mismo cumplen con su planificación de pruebas y mantenimiento que tienen programada.


Documentación Operativa:

Actualmente se encuentra pendiente de su recepción, para su evaluación correspondiente.


Julio Farnesio Paredes Barrios
DPI: 2786 26866 0502
Técnico Fiscalización Técnica

V.o.B.o.
Ing. José Francisco Pedroza Cámbata
Jefe Depto. Fiscalización Técnica




Ing. Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos

